



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «21» сентября 2021 г.
учётный № проверки 67210061000201286799



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7, каб. 301
Ond-smolensk@67.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 130 / 3 / 37**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 36 имени Генерала А.М. Городнянского» города Смоленска,
г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 4**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области
Носова Андрея Геннадьевича № 130 от «27» октября 2021 года
в период с «12» ноября 2021 г. по «16» ноября 2021 г.
Начальником отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР ГУ МЧС России
по Смоленской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица, наименование органа)

Штемпель Мариной Николаевны

официальный сайт

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Генерала А.М. Городнянского» города Смоленска Шептицкая Жанна Владимировна,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении электрощитовой входные двери выполнены не в противопожарном исполнении (1 этаж)	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.08.2022	
2.	В помещении книгохранилища входные двери выполнены не в противопожарном исполнении (1 этаж)	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.08.2022	
3.	В помещении книгохранилища (1 этаж) на двери не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.08.2022	
4.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре работоспособна	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2022	

	(срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, но уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 67 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 35, «Математики» (3 этаж) 41 дБА)	управления эвакуацией при пожаре»		
5.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, но уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 79 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 10, начальных классов, 3 этаж) 48 дБА)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	
6.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 57 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 39) «Физики» 40 дБА)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	

	<p>системы пожарной сигнализации, но уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 75 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 5) 52 дБА) «Начальных классов» (2 этаж)</p>			
8.	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, но уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 68 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 2.9) «Заместитель директора» (2 этаж) 50 дБА)</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»</p>	01.08.2022	
9.	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, но уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 71 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет ГПР-1) 52 дБА)</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»</p>	01.08.2022	
10.	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»</p>	01.08.2022	

	сигнализации, уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 60 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет хореографии) 42 дБА), (1 этаж)			
11.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 70 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении (кабинет № 17) 57 дБА) «Мастерские» (1 этаж)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	
12.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, уровень звука не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 74 дБА (коридор), общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении 52 дБА) (кабинет № 12) «ОБЖ»	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	
13.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <u>Работоспособна</u> (срабатывает при запуске системы пожарной сигнализации, уровень звука	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»	01.08.2022	

<p>не соответствует требованиям СП 3.13130.2009 (уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателя 62 дБА, общий уровень звукового сигнала в защищаемом помещении 57 дБА) Актовый зал (2 этаж)</p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор школы
 Штемпель Мария Владимировна
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Рис -
 (подпись)

Начальник отделения профилактической работы отдела
 надзорной деятельности и профилактической
 работы города Смоленска управления надзорной
 деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Смоленской области
майор внутренней службы Штемпель М.Н.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
 органа государственного пожарного надзора)

Штемпель М.Н.
 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.